

<p>здания, установленными статьей 19 о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи первого закона о теплоснабжении)</p>	<p>Предоставление акта (актов) периодической проверки учета учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)</p>	<p>Июль</p>	<p>до 01.08.2026г</p>	
<p>здания и выполнение требований Правил и технической экспертизы жилищного утвержденных постановлением Госстроя ской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 Правил и норма технической эксплуатации жилищного фонда) ст 11.2 пункта 11 Правил)</p>	<p>Предоставление акта (актов) проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)</p>	<p>Июль</p>	<p>до 01.08.2026г</p>	
<p>здания и выполнение требований Правил и технической экспертизы жилищного утвержденных постановлением Госстроя ской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 Правил и норма технической эксплуатации жилищного фонда) ст 11.2 пункта 11 Правил)</p>	<p>Предоставление документов, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил</p>	<p>Август</p>	<p>13.08.2026г</p>	
<p>здания и выполнение требований Правил и технической экспертизы жилищного утвержденных постановлением Госстроя ской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 Правил и норма технической эксплуатации жилищного фонда) ст 11.2 пункта 11 Правил)</p>	<p>Предоставление акта (актов) выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплого контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6,10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)</p>	<p>Июль</p>	<p>30.06.2026г</p>	
<p>здания и выполнение требований Правил и технической экспертизы жилищного утвержденных постановлением Госстроя ской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 Правил и норма технической эксплуатации жилищного фонда) ст 11.2 пункта 11 Правил)</p>	<p>Предоставление копии акта (актов) обследования дымоходов и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копии действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования и многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Не требуется</p>	

<p>Проверка (осмотр), в случае необходимости ремонт (замена) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушных) и низших точках трубопровода (спускных) и арматуры постоянного регулирования (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)</p>	<p>Июнь</p>	<p>30.06.2026г</p>	
<p>Подготовка документации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установочные пункты 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), осуществляющие промышленного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)</p>	<p>Июнь</p>	<p>30.06.2026г</p>	
<p>Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, с занесением записей о результатах проведенных испытаний в паспорт тепловой пункта и (или) теплоотребляющему устройству (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)</p>	<p>Май</p>	<p>25.05.2026г</p>	
<p>Подготовка документов для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, работающих</p> <p>в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) передача документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, работающих в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Не требуется</p>	

<p>зация и выполнение в установленные сроки, влияющих на надежность в отопительный период, выданных полномочий исполнительных органов государственного надзора, в области энергетической безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере государственной охраны, внешней разведки, обеспечения безопасности, национальной обороны, внешней разведки, государственной охраны, мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениям) (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 2, 11.5 Правил технической эксплуатации энергостановок, пункт 394, 396 – Правила промышленной безопасности.</p> <p>зачис и выполнение плана подготовки к новому периоду, предусмотренного 1.1 Правил, и составленного с учетом 11.1 Правил технической эксплуатации энергостановок пункт 11.5 пункта 11 Правил)</p>	<p>Предоставление справкой, представленной федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениям) (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), в соответствии по оценке готовности (попункт 11.4 пункта 11 Правил)</p>	<p>Не требуется</p>	<p>Не требуется</p>
<p>зачис и выполнение плана подготовки к новому периоду, предусмотренного 1.1 Правил, и составленного с учетом 11.1 Правил технической эксплуатации энергостановок пункт 11.5 пункта 11 Правил)</p>	<p>Утверждение и размещение плана подготовки на официальном сайте организации или направление плана в орган местного самоуправления для размещения на официальном сайте органа, а также исполнение всех пунктов плана подготовки к отопительному периоду</p>	<p>Апрель</p>	<p>до 30.04.2026г</p>

<p>готовка документов подтверждающих исполнение коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с (далее)</p>	<p>Предоставление акта осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для перерасчета закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)</p>	<p>Июль</p>	<p>до 01.08.2026г</p>	
<p>готовка документов подтверждающих исполнение коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с (далее)</p>	<p>Предоставление подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о необходимости потребителем требований безопасности эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) выполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)</p>	<p>Июль</p>	<p>до 01.08.2026г</p>	
<p>готовка документов подтверждающих исполнение коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с (далее)</p>	<p>Предоставление документов, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил</p>	<p>Июль</p>	<p>до 01.08.2026г</p>	
<p>готовка документов подтверждающих исполнение коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с (далее)</p>	<p>Предоставление копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)</p> <p>Предоставление акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписание соглашения о признании, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)</p>	<p>Июль</p>	<p>до 01.08.2026г</p>	
<p>готовка документов подтверждающих исполнение коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с (далее)</p>	<p>Предоставление документов, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил</p>			



План подготовки МБДОУ "Детский сад №248" к отопительному периоду 2026 - 2027гг.

Раздел плана	Мероприятия плана	Период реализации мероприятия	Срок выполнения	Примечание
<p>описание требований, установленных частью 6 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 187-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)</p>			29.08.2026г	
<p>исполнение требований, установленных частью 6 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 187-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)</p>	<p>Подготовка документации предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил</p>	апрель - август		
<p>исполнение требований, установленных частью 6 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 187-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)</p>	<p>Провышка теплоотребляющей установкой (установок), проведенной в приеустави представителю единой теплоснабжающей организации, в зону (зона) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)</p>	Май	25.05.2026г	
<p>исполнение требований, установленных частью 6 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 187-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)</p>	<p>Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутримонетных сетей и теплоотребляющих установок в соответствии с пунктом 9.2.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)</p>	Май	25.05.2026г	
<p>исполнение требований, установленных частью 6 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 187-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)</p>	<p>Установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во вводных системах, включая элеваторы и шибры на линиях рециркуляции горячей воды/теплого пара в соответствии с пунктом 9.2.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)</p>	Май	25.05.2026г	